

Netzgesellschaft Eisenberg mbH

Brennwertveröffentlichung nach § 23c EnWG
Gasbeschaffenheit bezüglich des Brennwertes Hs,n



**Netzgesellschaft
Eisenberg**
mbH

09.10.2026

Monatsbrennwert für folgende RLM-Anlagen DE700976076070002500122056000N001 DE700976076070002500122056000N002 DE700976076070002500339000000N002		Mischbrennwert für SLP-und übrige RLM Anlagen		Gasbeschaffenheit		
				Rho _n in kg/m³	CO ₂ in Vol.-%	H ₂ in Vol.-%
August 26	11,652	Vormonatwert	11,612	0,796	1,27	0
August 26	11,641	2-Monate-Mischbrennwert	11,630	0,806	1,42	0
Juli 26	11,559	3-Monate-Mischbrennwert	11,634	0,8072	1,476	0
Juni 26	11,529	4-Monate-Mischbrennwert	11,616	0,792	1,12	0
Mai 26	11,531	5-Monate-Mischbrennwert	11,593	0,784	0,873	0
April 26	11,518	6-Monate-Mischbrennwert	11,572	0,784	0,873	0
März 26	11,541	7-Monate-Mischbrennwert	11,557	0,7808	0,795	0
Februar 26	11,551	8-Monate-Mischbrennwert	11,552	0,784	0,884	0
Januar 26	11,551	9-Monate-Mischbrennwert	11,552	0,789	1,054	0
Dezember 25	11,558	10-Monate-Mischbrennwert	11,552	0,7865	1,001	0
November 25	11,574	11-Monate-Mischbrennwert	11,552	0,783	0,825	0
Oktober 25	11,655	12-Monate-Mischbrennwert	11,554	0,785	0,86	0

Gemäß des DVGW-Arbeitsblattes G 685 "Gasabrechnung" ist der Netzbetreiber berechtigt, den Abrechnungsbrennwert des Monats, in dem die Abrechnungsperiode endet, unberücksichtigt zu lassen und somit den Abrechnungsbrennwert des Vormonates für die Abrechnung heranzuziehen. Des Weiteren ist der Netzbetreiber berechtigt, den Abrechnungsbrennwert des Vormonates zu verwenden, sollte der Abrechnungsbrennwert des Vormonates zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung noch nicht vorliegen.